



Anyagjelölés:
Meglévő falszerkezet
Meglévő hőszigetelés
Gipszkarton fal

3791-es telken lévő  
szomszédos épület

Meglévő kábelt visszakötni  
a klímára, ellenőrizni hogy a  
keresztmetszet megfelel-e  
az áramerősségnek.

szomszédos hotel épület

3792-es telken lévő szomszédos épület

### Jelmagyarázat

	Elosztószekrény helye	
	Elektromos nyomvonal oldalfalban	
	Elektromos nyomvonal mennyezeten	
	Elektromos nyomvonal aljzatban	
	Oldalfali mosdólámpa	
	Philips DN130B álmennyezetbe süllyesztett mélysugárzó lámpatest	
	PAPPILON Hercules RLO 2x18W IP65	
	kijáratmutató TL5 Mini fénycsöves lámpatest, lefelé mutató, 1 órás áthidalási idővel	
	Philips SM 120V LED modulós mennyezetre szerelhető, és függeszthető lámpatest	

Egypólusú és kétpolusú kapcsoló

Mozgásérzékelő

Elektromos csatlakozóaljzat, jelölt darabszámban, közös keretben

Elektromos csatlakozóaljzat, IP44 védett, jelölt darabszámban, közös keretben

Informatikai végpont, RJ45, szimpla és iker

Gépészeti bekötés kialakítása

GANZ KK 3p leválasztókapcsoló

Váltókapcsoló

Nyomógomb, jelzőfényrel, fényerőszabályozáshoz

Egypólusú keresztkapcsoló

R0	2017.03.01.				első kiadás
Rev.	Dátum	Tervező	Szerkesztő	Rajzoló	Revízió tárgya
Tervező:	Szalóki Tamás V-T/06-0733		Szerkesztő:		Rajzoló:
<div></div> <div>Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 10. Tel: 62/555-597 E-mail: terv@szel-terv.hu</div>					
A munka helye: 6725 Szeged, Zrínyi u. 4-8.					
A munka megnevezése: Iroda épület felújítása					
Rajz megnevezése : Tetőtér erősáramú kiviteli terv					
Rajzméret:	1000x594	Méret:	1:50	Rajzsám:	SZEL_2016_179_02_01
					Rev: 0