

Nagymihály Ügyvédi Iroda

Dr. Nagymihály Tamás
ügyvéd

Iroda: 6722 Szeged, Gogol u. 6. / 2

Tel.: 62/647-196 , 06-20/9648-886 , Fax: 62/451-103

6762 Sándorfalva, Aradi u. 1.

nagymihaly.tamas@gmail.com

Tárgy kiegészítő tájékoztatás


Tisztelt Ajánlattevők!

A Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.), mint ajánlatkérő által kiírt a „Szegedi Közlekedési Kft Szeged, Zrínyi utca 4-8. házszámú ingatlan részleges felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a beérkezett kérdésekre az alábbiak szerint adjuk meg a kiegészítő tájékoztatást:

1. Az Ajánlattevők ajánlatuk készítése során kiemelt figyelemmel kell kezelniük azt az építetói elvárást, miszerint az épületben lévő, kivitelezéssel nem érintett irodák rendeltetésszerű használatát, valamint az áramátalakító állomás üzemét, a kapubejáró és a lépcsőház használatát nem akadályozhatják. Emiatt anyag és hulladék szállításra elsősorban Zrínyi utca felől telepítendő homlokzati darut, vagy azzal egyenértékű eszközt kell használni.
2. Az ajánlatkérési dokumentációban az elektromos tervcsomag Műszaki leírásának 4. pontja szerint:
„Az épületben VRV klíma rendszer kerül kialakításra. A rendszer kültéri egysége a meglévő folyadékhűtő helyére kerül kiépítésre. A meglévő gép kábelezését fel kell tární, ellenőrizni kell, hogy a kábel keresztmetszete elegendő e az új gép kiszolgálására. Amennyiben a kábelezés nem megfelelő, úgy 5x25mm² keresztmetszetű rézerű kábelt kell a meglévő helyére húzni. A klíma udatlapju szerint 3x63A névleges terhelőáramra kell méretezni a betápláló kábelt.”
Az Ajánlatkérő a megjelölt kábelt ellenőriztette, és megállapításra került, hogy annak keresztmetszete nem megfelelő, ezért az ajánlatadásnál annak cseréjét kell figyelembe venni.
3. A beépített és nem beépített bútorok nem képezik tárgyát az ajánlatkérésnek, és a kivitelezésnek, azok árát és költségét az ajánlattételnél nem kell figyelembe venni.
4. A kiviteli tervhez tartozó statikai tervcsomagot az Ajánlatkérő csatoltan megküldi.
5. Jelen kiegészítő tájékoztatás 3. és 4. pontban jelölt változások miatt javítás történt az ajánlatkérési dokumentációhoz tartozó árazatlan költségvetésben, amely az ajánlatkérési dokumentációban „Zrínyi utca költségvetés.xls” fájl névvel szerepel. A javított, „Zrínyi utca költségvetés_javitott.xls” fájlt jelen kiegészítő tájékoztatáshoz csatolva az Ajánlatkérő megküldi.

Szeged, 2017 .03. 13.

Tisztelettel:


Dr. Nagymihály Tamás
ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó
NAGYMIHÁLY ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd
6722 Szeged, Gogol u. 6.
Tel.: 62/647-196, 06-20/9648-886
Adószám: 18466254-2-06
Hsz. FRSTE 11606002-23385900-06000004

Melléklet:

- Közbeszerzési Dokumentum óriásfájlban

Dr. Nagymihály Tamás
felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadó
regisztrációs szám: 00014
6722 Szeged, Gogol u. 6.
nagymihaly.tamas@gmail.com