



**SZEGEDI
KÖZLEKEDÉSI
KFT**

Központ: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., Tel.: (62) 592-250
Titkárság: Tel./fax: (62) 426-714
Levélcím: 6701 Szeged, I. Pf.: 78., E-mail: szkt@szkt.hu
I. telep: 6724 Szeged, Pulz u. 48., Tel.: (62) 592-230
II. telep: 6724 Szeged Körtefés u. 35. Tel.: (62) 592-280



Tisztelt Címzett/ Ajánlattevő!

A Szegedi Közlekedési Kft., „SZKT Repülőtér és áramátalakítók 3 db + 2 db opciós mono split klímakészülékek beszerzése és üzembe helyezése a meglévő készülékek szakszerű leszerelésével” tárgyában indított beszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. Kérdés

A Vásárhelyi Pál u.-i transzformátor épületben felszerelendő 2 db klímaberendezés kültéri egységére kell-e acél védőkeretet készíteni? A meglévő 1 db kis teljesítményű, de működőképes GREE klímaberendezést mindenképp le kell-e szerelni? Véleményünk szerint maradhatna tartaléknak mivel, a 2 db új klíma elfér mellette.

Válasz:

Az áramátalakítóknál (helyszín: Kálvária sgt, Csáky József u.) 1-1 db klímakészülék kerül felszerelésre. A meglévő készülékeket nem kell leszerelni. A Kálvária sgt készülékhez kell védőkeretet is felszerelni, a Csáky József u-i helyszín esetén nem kell védőkeret.

2. Kérdés

A Repülőtér irányítótornyánál a betáp vezetékét és a lépcsőhöz erősített műanyag kábel csatornát cserélni kell-e?

Válasz:

A Repülőtér irányítótoronyban elhelyezett készüléknél maradhat a már meglévő betápkábel és védőcsatorna, de erre hivatkozva a későbbiekben esetleges garanciális javítás nem tagadható meg.

Szeged, 2016. szeptember 07.

Tisztelettel:

Majó-Petri Zoltán
Ügyvezető igazgató megbízásából

Bari Zolt
Bari Zsolt
Anyaggazdálkodási ügyintéző