



SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG

S z e g e d i K ö z l e k e d é s i K f t .
Központ: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4 - 8., Tel.: (62) 592 - 250
Titkárság: Tel./fax: (62) 426 - 714
Levélcím: 6701 Szeged, I. Pf.: 78., E-mail: kapcsolat@szkt.hu
I. telep: 6724 Szeged, Pulz u. 48., Tel.: (62) 592 - 230
II. telep: 6724 Szeged, Körtöltés u. 35. Tel.: (62) 592 - 280
Közönségkapcsolati iroda: 6720 Szeged, Deák F. u 31.
Zöld szám: (62) 820 - 500, Cégjegyzékszám: 06-09-003072



Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8.), mint Ajánlatkérő „Szegedi Repülőtéren tetőcserék a Műhely, Irodaépület, Régi Hangár és Vitorlás Műhely épületeken” tárgyban kiírt beszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kérdés:

Az Irodaépület meglévő kéményei közül mindnek meg kell maradnia?

Válasz:

A meglévő kémények közül háromnak kell megmaradni, a munka meggyorsítása miatt a többi kémény a tetőszintje alá visszabontható.

Kérdés:

Az Irodaépület vonatkozásában „30 mm szigetelő vastagságú tűzálló habtöltetű szendvicspanel” van előírva az Ajánlattételi felhívásban. A helyszíni bejárás után kiderült, hogy az irodaépületre a hőszigetelt fedés minimum 50 mm vastagnak kell lennie, hogy kiadják a nem éghető minősítést. Ajánlatunkat ezzel a pirhab töltésű panellel adjuk.

Válasz:

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Irodaépület ajánlatukat „Trapézlemez tetőburkolat készítése és felszerelése **50 mm szigetelő vastagságú tűzálló habtöltetű szendvicspanelből**, vagy azzal műszakilag egyenértékű szendvicspanelből” figyelembevételével készítsék el.

A közzétett ajánlattételi felhívásban előírtak, az ajánlat benyújtásának feltételei változatlanok.

Szeged, 2018. augusztus 01.

Tisztelettel:

Majó-Petri Zoltán
Ügyvezető igazgató megbízásából

Bari Zsolt
Bari Zsolt
Beszerzési Irodavezető

puul